

BỘ Y TẾ
BỆNH VIỆN BẠCH MAI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 5283 /BM-HCQT

V/v mời chào báo giá sửa chữa hệ thống máy
bơm nước sạch phục vụ công tác hoạt động
chuyên môn và sinh hoạt trong toàn Bệnh
viện.

Hà Nội, ngày 29 tháng 7 năm 2026

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Các đơn vị/nhà sản xuất tại Việt Nam

Bệnh viện Bạch Mai có nhu cầu tiếp nhận báo giá: Sửa chữa hệ thống máy bơm nước sạch phục vụ công tác hoạt động chuyên môn và sinh hoạt trong toàn Bệnh viện nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá:

- Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Bạch Mai.
- Cách thức tiếp nhận báo giá: Theo một trong các cách sau:
 - Nhận trực tiếp tại Bộ phận Văn thư - Văn phòng Bệnh viện. Địa chỉ: Số 78, đường Giải Phóng, phường Kim Liên, thành phố Hà Nội
 - Nhận qua email: vanphongbvbm.vt@bachmai.edu.vn
 - Nhận qua fax: 024.38691607
- Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ Ngày 30/7/2026 đến ngày 03/8/2026.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

- Thời hạn hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày báo giá.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:


- Danh mục hàng hóa, dịch vụ: Chi tiết theo Phụ lục đính kèm.
- Địa điểm thực hiện: Bệnh viện Bạch Mai, số 78 đường Giải Phóng, phường Kim Liên, thành phố Hà Nội.
- Các yêu cầu khác:
 - Đơn vị cung cấp báo giá chịu trách nhiệm cung cấp thông tin về giá của hàng hóa, dịch vụ phù hợp với khả năng cung cấp của mình và phải bảo đảm việc cung cấp báo giá không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá hoặc nâng khống giá.
 - Đơn vị cung cấp báo giá phải chào đầy đủ nội dung sửa chữa, danh mục vật tư, linh kiện thay thế (nếu có), ký hiệu, mã hiệu, tên thương mại, hãng sản xuất, xuất xứ của vật tư thay thế, thông số kỹ thuật, đơn giá và các chi phí liên quan để thực hiện việc sửa chữa.
 - Đơn vị cung cấp báo giá phải có tên trên mạng đấu thầu quốc gia.
 - Báo giá được ký, đóng dấu người có thẩm quyền và đóng dấu giáp lai (trong trường hợp báo giá có nhiều trang).

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, HCQT.

KT. GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN
PHÓ GIÁM ĐỐC



Vũ Văn Giáp

DANH MỤC: ĐỀ XUẤT SỬA CHỮA BẢO DƯỠNG MÁY BƠM

(Kèm theo Công văn số 5283 /BM-HCQT ngày 29 / 7 /2026)

TT	Danh mục	Hãng sản xuất	ĐVT	Số lượng	Ghi chú
1	Máy bơm nước 3 pha công suất 22,5kW (Model: CM 65-200A), trạm bơm nước sạch bể 800m ³	Pentax	Cái	1	Máy bơm nước sạch số 2 đang bị chày nước tại phốt. Đề xuất phương án cho bảo dưỡng và thay phốt, bi
2	Máy bơm nước 3 pha công suất 7,5kW (Model: CM40-200A), trạm bơm nước sạch Viện Thần kinh Bạch Mai	Pentax	Cái	1	Máy bơm nước số 1 khi chạy phát ra tiếng kêu rất to. Đề xuất phương án cho bảo trì bảo dưỡng thay bi và phốt
3	Hệ thống tủ điều khiển tự động máy bơm nước sạch tòa nhà E		Cái	1	Hiện nay tủ điều khiển đang bị lỗi tín hiệu điều khiển không tự động bơm khi hết nước trên bể. Hệ thống van từ đang hỏng. Đề xuất phương án xin sửa chữa thay thế thiết bị để bơm tự động chạy khi hết nước trên bể.
4	Máy bơm 3 pha công suất 55kW (Model: IMB3F250M-2)	Varisco	Cái	1	Hiện nay máy bơm nước sạch số 1 bơm nước lên nóc tòa nhà Q có tiếng kêu bất thường. Đề xuất phương án cho kiểm tra bảo dưỡng và thay thế vật tư nếu cần

Lưu ý: - Nhà thầu báo giá phải bao gồm tất cả phí và thuế có liên quan.

- Nhà thầu có thể tiến hành khảo sát hiện trạng trước khi lập báo giá.

Mọi thông tin liên quan đến kỹ thuật và khảo sát hiện trạng, vui lòng liên hệ số hotline của Tổ Kỹ thuật – Phòng Hành chính quản trị: 02439935993.

