

BỘ Y TẾ  
BỆNH VIỆN BẠCH MAI

Số: 4795 /BM-HCQT  
V/v Cung cấp trang thiết bị phương  
tiện phòng cháy chữa cháy cho Bệnh  
viện Bạch Mai

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 11 tháng 9 năm 2024

## YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Các đơn vị/nhà cung cấp tại Việt Nam

Bệnh viện Bạch Mai có nhu cầu tiếp nhận báo giá: Cung cấp trang thiết bị  
phương tiện phòng cháy chữa cháy cho Bệnh viện Bạch Mai với nội dung cụ thể  
như sau:

### I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá:

- Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Bạch Mai.
- Cách thức tiếp nhận báo giá: Theo một trong các cách sau:
  - Nhận trực tiếp tại Bộ phận Văn thư - Văn phòng Bệnh viện. Địa chỉ: Số 78, đường Giải Phóng, phường Phương Mai, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội
  - Nhận qua email: [vanphongbvbvbm.vt@bachmai.edu.vn](mailto:vanphongbvbvbm.vt@bachmai.edu.vn)
  - Nhận qua fax: 024.38691607
- Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ Ngày 11/9/2024 đến Ngày 23/9/2024.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

- Thời hạn hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày báo giá.

### II. Nội dung yêu cầu báo giá:

- Danh mục hàng hóa, dịch vụ: Chi tiết theo Phụ lục đính kèm.
- Địa điểm thực hiện: Bệnh viện Bạch Mai, số 78 đường Giải Phóng, phường Phương Mai, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.
- Thời gian giao hàng dự kiến: Theo hợp đồng ký kết giữa hai bên.
- Các yêu cầu khác:

Báo giá được ký, đóng dấu người có thẩm quyền và đóng dấu giáp lai (trong trường hợp báo giá có nhiều trang).

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, HCQT.

KT. GIÁM ĐỐC  
PHÓ GIÁM ĐỐC  
BỘ BỆNH VIỆN  
BẠCH MAI  
Vũ Văn Hồng

## DANH MỤC CẢN BẢO GIÁ

(Kèm theo Công văn số 4795 /BM-HCQT ngày 11 / 9 / 2024)

TT	Danh mục	Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật	ĐVT	Số lượng
1	Mặt nạ phòng độc	- Chất liệu: Nhựa và màng poly, kèm theo 02 phin lọc hoạt tính - Tính năng: Chống bụi, chống khói, khí độc - Đáp ứng Quy chuẩn QCVN 10:2012/BLĐTBXH	Cái	500
2	Bình khí chữa cháy	- Chủng loại: Bình xách tay - Chất chữa cháy: Khí lạnh CO2 - Trọng lượng khí bên trong: $\geq 3$ kg - Trọng lượng toàn bình: $\geq 10$ kg - Đáp ứng Quy chuẩn QCVN 03:2023/BCA - Bảo hành: 12 tháng	Bình	275
3	Bình bột chữa cháy	- Chủng loại: Bình xách tay - Chất chữa cháy: Bột chữa cháy ABC - Trọng lượng bột bên trong: $\geq 4$ kg - Trọng lượng toàn bình: $\geq 5$ kg - Đáp ứng Quy chuẩn QCVN 03:2023/BCA - Bảo hành: 12 tháng	Bình	550
4	Bộ nội quy tiêu lệnh	Bảng tiêu lệnh chữa cháy in theo nội dung quy trình xử lý cháy và cứu nạn cứu hộ tại Quyết định 2663/QĐ-BM của Bệnh viện Bạch Mai ngày 13/9/2023 về việc Ban hành quy định đảm bảo an toàn PCCC và Nội quy về PCCC Đáp ứng Thông tư 149/2020/TT-BCA ngày 31/12/2020 của Bộ Công An Hình thức: Tấm alu ngoài trời dày $3\text{mm} \pm 5\%$ , in decal kỹ thuật số Bảo hành: 12 tháng	Bộ	100
5	Kệ để 2 bình chữa cháy	Chất liệu: Tôn phủ sơn tĩnh điện đỏ Độ dày tôn: $\geq 1\text{mm}$ Chiều cao: Mặt trước 160mm, mặt sau $260\text{mm} \pm 5\%$ Kích thước ngang: $400\text{mm} \pm 5\%$ Kích thước rộng: $200\text{mm} \pm 5\%$ Kích thước chân đế: $50\text{mm} \pm 5\%$ Khả năng chịu lực: $\geq 30\text{kg}$ . Bảo hành: 12 tháng	Cái	200

TT	Danh mục	Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật	ĐVT	Số lượng
6	Vòi chữa cháy	<p>Áp suất chịu lực: <math>\geq 13</math> bar  Chiều dài cuộn vòi: <math>20\text{m} \pm 5\%</math>  Cân nặng: <math>4.3 \text{ Kg} \pm 5\%</math>  Đường kính vòi: <math>50\text{mm} \pm 5\%</math>  Chất liệu:  - Lớp sợi tổng hợp: làm bằng sợi Polyester  - Lớp lót trong: làm bằng cao su tổng hợp hoặc PVC  - Vòng khớp nối: làm bằng hợp kim nhôm  - Ngอ̀m khớp nối: làm bằng sắt mạ kẽm hoặc inox  Đáp ứng Quy chuẩn QCVN 03:2023/BCA  Bảo hành: 12 tháng</p>	Cuộn	30
7	Lăng chữa cháy	<p>Chất liệu: Gang  Áp suất: <math>\geq 10</math> bar  Tầm xa: <math>\geq 25\text{m}</math>  Cân nặng: <math>\geq 0,35 \text{ kg}</math>  Kích thước: D50  Tiết diện đầu phun: <math>13\text{mm} \pm 5\%</math>  Đáp ứng Quy chuẩn QCVN 03:2023/BCA  Bảo hành: 12 tháng</p>	Cái	30
8	Tủ đựng phương tiện chữa cháy	<p>- Chất liệu: Tôn Sơn tĩnh điện màu đỏ  - Độ dày tôn: <math>\geq 1\text{mm}</math>  - Kích thước: <math>(1400\text{mm} \times 1000\text{mm} \times 400\text{mm}) \pm 5\%</math>, chân cao <math>100\text{mm} \pm 5\%</math>  - Quy cách: Tủ 2 cánh kính, chia 2 ngăn  - Bảo hành: 12 tháng</p>	Cái	20
9	Kim cộng lực cứu nạn	<p>- Chiều dài: <math>60\text{cm} \pm 5\%</math>  - Tải cắt: <math>60\text{kg} \pm 5\%</math>  - Đáp ứng TCVN 3890:2023  - Bảo hành: 12 tháng</p>	Cái	20
10	Rìu cứu nạn	<p>- Trọng lượng: <math>2\text{kg} \pm 5\%</math>  - Cán dài: <math>90\text{cm} \pm 5\%</math>  - Chất liệu: Thép cacbon cường độ cao  - Đáp ứng TCVN 3890:2023  - Bảo hành: 12 tháng</p>	Cái	20
11	Xà beng cứu nạn	<p>- Một đầu nhọn, một đầu dẹt, dài <math>100\text{cm} \pm 5\%</math>  - Đáp ứng TCVN 3890:2023  - Bảo hành: 12 tháng</p>	Cái	20

TT	Danh mục	Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật	ĐVT	Số lượng
12	Tủ đựng mặt nạ phòng độc	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Chất liệu: Tôn Sơn tĩnh điện màu đỏ</li> <li>- Độ dày tôn: <math>\geq 1\text{mm}</math></li> <li>- Kích thước: <math>(450\text{mm} \times 650\text{mm} \times 220\text{mm}) \pm 5\%</math>, chân cao <math>100\text{mm} \pm 5\%</math></li> <li>- Quy cách: Tủ 2 cánh kính, chia 2 ngăn</li> <li>- Bảo hành: 12 tháng</li> </ul>	Tủ	66

*Lưu ý: Nhà thầu báo giá phải bao gồm tất cả phí và thuế có liên quan*

**Người lập**



Phùng Thúy Phương

**Lãnh đạo phòng HCQT**



Vũ Hoài Nam

