

BỘ Y TẾ
BỆNH VIỆN BẠCH MAI

Số: 4786 /BM-HCQT

V/v cung cấp báo giá chi phí lắp đặt
nguồn điện 3 pha

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 10 tháng 9 năm 2024

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Các đơn vị/nhà cung cấp tại Việt Nam

Bệnh viện Bạch Mai có nhu cầu tiếp nhận báo giá: Lắp đặt nguồn điện 3 pha cho hệ thống máy xét nghiệm chuyển từ nhà K1 vào và hệ thống điều hòa tầng 13 nhà Q – khoa Hóa sinh với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá:

- Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Bạch Mai.
- Cách thức tiếp nhận báo giá: Theo một trong các cách sau:
 - Nhận trực tiếp tại Bộ phận Văn thư - Văn phòng Bệnh viện. Địa chỉ: Số 78, đường Giải Phóng, phường Phương Mai, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội
 - Nhận qua email: vanphongbvbm.vt@bachmai.edu.vn
 - Nhận qua fax: 024.38691607
- Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ ngày 10/9/2024 đến hết ngày 20/9/2024.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

- Thời hạn hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày báo giá.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

- Danh mục dịch vụ: Chi tiết theo Phụ lục đính kèm.
- Địa điểm thực hiện: Bệnh viện Bạch Mai, số 78 đường Giải Phóng, phường Phương Mai, quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội.
- Các yêu cầu khác: Không có.


Báo giá được ký, đóng dấu người có thẩm quyền và đóng dấu giáp lai (trong trường hợp báo giá có nhiều trang).

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, HCQT.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC



Vũ Văn Hồng

DANH MỤC CẦN BẢO GIÁ

(Kèm theo Công văn số 4786 /BM-HCQT ngày 10 / 9 /2024)

TT	DANH MỤC CÔNG VIỆC	ĐVT	SỐ LƯỢNG
I	Cấp nguồn cho máy thiết bị y tế		
1	Cáp CU/XLPE/PVC 4x25mm ²	M	45
2	Cáp CU/PVC 1x10mm ²	M	45
3	Ống luồn dây mềm Ø32mm (SP9032CM)	M	45
4	Aptomat 3 pha, cường độ dòng điện 100A 18kA – 1SDA066705R1	Cái	2
5	Khung đỡ tủ, thiết bị	Bộ	1
6	Đầu cốt, tiết diện cáp 25mm ²	Bộ	16
7	Tủ điện 400x600x200 trong nhà, sơn tĩnh điện, 1 lớp cánh	Cái	1
8	Băng dính	Cuộn	4
9	Nhân công tháo lắp thiết bị	Gói	1
II	Cấp nguồn cho máy điều hòa		
1	Cáp CU/XLPE/PVC 4x25mm ²	M	33
2	Dây CU/PVC 1x6mm ²	M	264
3	Ống luồn dây mềm Ø32mm (SP9032CM)	M	30
4	Ống luồn dây mềm Ø20mm ((SP9020CM)	M	55
5	Aptomat 3 pha, cường độ dòng điện 80A 18kA- 1SDA066705R1	Cái	2
6	Aptomat 1 pha 32A 10kA – HGD/D	Cái	4
7	Khung đỡ tủ, thiết bị	Bộ	1
8	Đầu cốt, tiết diện cáp 25mm ²	Bộ	8
9	Tủ điện 350x450x200 trong nhà, sơn tĩnh điện, 1 lớp cánh	Cái	1
10	Băng dính	Cuộn	4
11	Nhân công tháo lắp thiết bị	Gói	1

NGƯỜI LẬP

Nguyễn Thị Yên

LÃNH ĐẠO PHÒNG

Vũ Hoài Nam