

Số: 5674 /BM-HCQT
V/v lắp đặt khóa van điện cho hệ
thống đường ống cấp nước tại
tầng hầm B1, B2 nhà Q và hầm
B1 nhà K1

Hà Nội, ngày 22 tháng 10 năm 2024

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam.

Bệnh viện Bạch Mai có nhu cầu tiếp nhận báo giá: lắp đặt khóa van điện cho hệ thống đường ống cấp nước tại tầng hầm B1, B2 nhà Q và hầm B1 nhà K1 với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá:

- Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Bạch Mai.
- Cách thức tiếp nhận báo giá: Theo một trong các cách sau:
 - Nhận trực tiếp tại: Bộ phận Văn thư, Văn phòng Bệnh viện. Địa chỉ: Số 78 đường Giải Phóng, phường Phương Mai, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội
 - Nhận qua email: vanphongbvbm.vt@bachmai.edu.vn;
- Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 08h00 ngày 23/10/2024 đến 17h00 ngày 25/10/2024; Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

4. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày nhận báo giá.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

- Danh mục hàng hoá, dịch vụ: Xem chi tiết tại Phụ lục kèm theo.
- Địa điểm thực hiện: Bệnh viện Bạch Mai, số 78 đường Giải Phóng, phường Phương Mai, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.
- Thời gian thực hiện dự kiến: Theo hợp đồng được ký kết giữa hai bên.
- Các yêu cầu khác: Báo giá được ký, đóng dấu người có thẩm quyền và đóng dấu giáp lai (trong trường hợp báo giá có nhiều trang).
- Đơn vị cung cấp báo giá chịu trách nhiệm cung cấp thông tin về giá của hàng hóa, dịch vụ phù hợp với khả năng cung cấp của mình và phải bảo đảm việc cung cấp báo giá không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá hoặc nâng khống giá.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, HCQT.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
BỆNH VIỆN BẠCH MAI
Vũ Văn Hồng

PHỤ LỤC DANH MỤC CẦN BẢO GIÁ

(Kèm theo Công văn số 5674 /BM-HCQT ngày 21/10/2024)

TT	Tên vật tư thiết bị/ Thông số kỹ thuật	ĐVT	Số lượng
A	Tầng hầm B1, B2 nhà Q		
1	Motor điện 220v/20w	Bộ	9
2	Van inox DN40	Cái	9
3	Măng sông rắc co ren ngoài DN50 PPR	Cái	18
4	Tủ điều khiển van điện công suất 40w	Cái	2
5	Dây điện M1,5mm x 2	Mét	60
6	Ống gen chống cháy DN25	Mét	60
B	Khu tầng hầm B1 nhà K1		
1	Motor điện 220v/20w	Bộ	2
2	Van inox DN40 SBV – 1BF PPR	Cái	2
3	Măng sông rắc co ren ngoài DN50	Cái	4
4	Tủ điều khiển van điện công suất 40w	Cái	1
5	Dây điện M 1,5mm x 2	Mét	30
6	Ống gen chống cháy DN25	Mét	30