

Số: 6115 /BM-HCQT

Hà Nội, ngày 08 tháng 11 năm 2024

V/v cung cấp báo giá Máy thổi khí
cho Trạm xử lý nước thải của Bệnh
viện Bạch Mai

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Các đơn vị/nhà cung cấp tại Việt Nam

Bệnh viện Bạch Mai có nhu cầu tiếp nhận báo giá Máy thổi khí cho Trạm xử lý nước thải của Bệnh viện Bạch Mai với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá:

- Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Bạch Mai.
- Cách thức tiếp nhận báo giá: Theo một trong các cách sau:
 - Nhận trực tiếp tại Bộ phận Văn thư - Văn phòng Bệnh viện. Địa chỉ: Số 78, đường Giải Phóng, phường Phương Mai, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội
 - Nhận qua email: vanphongbvbm.vt@bachmai.edu.vn
 - Nhận qua fax: 024.38691607
- Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ ngày 08/11/2024 đến trước 17h00 ngày 18/11/2024.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

- Thời hạn hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày báo giá.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

- Danh mục hàng hóa dịch vụ: Chi tiết theo Phụ lục đính kèm.
- Địa điểm thực hiện: Bệnh viện Bạch Mai, số 78 đường Giải Phóng, phường Phương Mai, quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội.
- Các yêu cầu khác: Đơn vị cung cấp báo giá chịu trách nhiệm cung cấp thông tin về giá của hàng hóa, dịch vụ phù hợp với khả năng cung cấp của mình và phải bảo đảm việc cung cấp báo giá không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá hoặc nâng khống giá.

Báo giá được ký, đóng dấu người có thẩm quyền và đóng dấu giáp lai (trong trường hợp báo giá có nhiều trang).

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, HCQT.



Vũ Văn Hồng

Phụ lục

(Kèm theo Công văn số 6115 /BM-HCQT ngày 08 /11 /2024)

Danh mục hàng hóa, dịch vụ

TT	Tên hàng hóa	Đơn vị	Số lượng
	<p>MÁY THỔI KHÍ</p> <p>I. Yêu cầu chung:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mới 100%; - Năm sản xuất: sau năm 2023; - Xuất xứ: G7. <p>II. Cấu hình chung:</p> <p>2.1. Máy chính: 01 bộ</p> <p>2.2. Phụ kiện đi kèm (đồng bộ):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Van đẩy; Van 1 chiều; Van an toàn; Ống giảm thanh; Puli motor; Khớp T, Khớp nối mềm; Đồng hồ đo áp lực; Dây cua-roa; Khung đế; Bộ bảo vệ. - Thiết bị biến tần, bảo vệ, khởi động điện, cáp điện. - Tích hợp với hệ thống điều khiển hiện hữu của trạm xử lý nước thải. <p>III. Cấu hình kỹ thuật máy chính</p> <p>3.1. Lưu lượng: $\geq 32,0 \text{ m}^3/\text{phút}$.</p> <p>3.2. Cột áp: $\geq 3,9 \text{ mH}_2\text{O}$.</p> <p>3.3. Động cơ: 3 pha, 380v.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Công suất $\leq 56\text{kW}$; - Tốc độ vòng quay ≤ 2600 vòng/phút. <p>3.4. Đường kính đầu thổi/Outlet Dia: 200 mm (Đồng bộ đường ống dẫn khí hiện hữu).</p>	Bộ	01
	Nhân công lắp đặt hoàn chỉnh với hệ thống hiện hữu.		

* Lưu ý: Nhà thầu báo giá phải bao gồm tất cả thuế, phí, lệ phí có liên quan