

Hà Nội, ngày 15 tháng 11 năm 2023

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam.

Bệnh viện Bạch Mai có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá dự toán cho gói thầu “Thay điều khiển của hệ thống AHU 08 phòng mổ tại tầng 5 nhà Q” với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá:

- Chủ đầu tư: Bệnh viện Bạch Mai;
- Địa chỉ: Số 78 đường Giải Phóng, P. Phương Mai, Q. Đống Đa, Hà Nội.

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: CN. Phạm Thùy Chi, phòng Hành chính Quản trị, SĐT: 0914754567.

3. Cách thức tiếp nhận báo giá: Theo một trong các cách sau:

- Nhận trực tiếp tại: Bộ phận Văn thư, Văn phòng Bệnh viện Bạch Mai;
- Nhận qua email: vanphongbvbvbm.vt@bachmai.edu.vn;

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 08h ngày 15/11/2023 đến trước 16h ngày 17/11/2023; Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày nhận báo giá.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

1. Danh mục hàng hoá: Xem chi tiết tại Phụ lục kèm theo.

2. Địa điểm cung cấp, lắp đặt: Đơn vị được lựa chọn cung cấp và lắp đặt hàng hóa thực hiện vận chuyển đến vị trí lắp đặt theo yêu cầu của Bệnh viện Bạch Mai.

3. Thời gian giao hàng dự kiến: Theo hợp đồng được ký kết giữa hai bên.

4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng: Theo hợp đồng được ký kết giữa hai bên.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, HCQT.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
BỘ BỆNH VIỆN BẠCH MAI
Vũ Văn Hồng

PHỤ LỤC DANH MỤC CẦN BÁO GIÁ

(Kèm theo Công văn số 4684 /BM-HCQT ngày 15/11/2023)

TT	Danh mục hàng hóa	Quy cách	Đơn vị tính	Số lượng
1	Bộ điều khiển HVAC	<ul style="list-style-type: none"> - Chuẩn truyền thống Bacnet IP, Bacnet MSTP, Modbus - CPU Arm Quad – core Cortex A7 1.2GHz processor - 512 MB RAM - 8GB Flash Memory - 2 cổng Ethernet RJ45 - 2 cổng RS485 	Cái	1
2	Bộ điều khiển mở rộng ngõ vào, ra	<ul style="list-style-type: none"> - Nguồn cấp: 24VDC/AC 24W - Tín hiệu ngõ vào ra: 18I/O - Nhiệt độ môi trường cho phép: -20 ...60 °C - Độ ẩm cho phép: <95%RH 	Cái	2
3	Motor van nước 30Nm kèm phụ kiện lắp đặt	<ul style="list-style-type: none"> - Nguồn 24 VAC/DC - Tín hiệu điều khiển: 0 – 10V 	Bộ	4
4	Nhân công cài đặt lại hệ thống	<ul style="list-style-type: none"> - Kiểm tra cài đặt lại toàn bộ AHU để chạy theo đúng yêu cầu thực tế - Update lại phần mềm bộ điều khiển và cài đặt lại chương trình điều khiển chiller 2 - Lắp đặt motor van nước AHU 	Gói	1

